



Hiermit bestätigen wir, dass der

Hilti Schraubanker HUS-3I 6 M8/M10 mit Stufengewinde M8/M10

in der Ausführung Stahl, galvanisch verzinkt,
bei einer Verwendung entsprechend Europäischer Technischer Bewertung

ETA-13/1038 bzw. ETA-10/0005

den Regelungen der VdS Schadenverhütung GmbH, 50735 Köln ¹⁾,
zur Befestigung von Rohrleitungen
bis DN 50 (Anschluss mit Ankerstange M8) bzw.
bis DN 100 (Anschluss mit Ankerstange M10)
für Löschanlagen an Stahlbeton-Untergründen, z.B. Betondecken, entspricht.

Hilti Deutschland AG

D-86916 Kaufering

ppa. Martin Reuter

Dipl.-Ing. Bauwesen SFI
Approvals & Regulations

i.V. Niels Goos

M.Sc.
Produktmanager Metalldübel

¹⁾ VdS CEA 4001: 2014-04 (05):
Richtlinien für Sprinkleranlagen, Planung und Einbau,
Abschnitt 15.2.4